



Armacell Japan 株式会社
〒104-0032
東京都中央区八丁堀 1-2-9
八重洲アングル
TEL : 03-6262-8700
FAX : 03-6262-8701
URL : www.armacell.co.jp

Armaflex Airduct (ロール/シート) 品質証明書

材料仕様

項目	単位	数値/評価	試験方法
熱伝導率	W/(m・K)	≤ 0.036 (23℃)	JIS A 9516
透湿係数	ng/(m ² ・s・Pa)	≤ 1.87	JIS A 9516
耐火性能	—	クラス 1	BS476 Part7:1977
健康面	—	埃、塵、繊維質を含まない	
環境面	—	ゼロオゾン破壊係数 (ODP) ゼロ地球温暖化係数 (GWP)	